PIMENTA DO VALE
LABORATÓRIOS, LDA
ANÁLISE DE ÁGUAS E ALIMENTOS

IPAC acreditação
L0476
ISO/IEC 17025
Ensaios

ilac-MRA

RELATÓRIO DE ENSAIO N.º 2021-1046

Tipo de Amostra:
Água Consumo Humano

Origem da Amostra:
Subterrânea

Colheita realizada por:
Cliente (Técnico Certificado)

Referência:
1014.2.0001.00004.20210209 - Cemitério - Sr.a da Boa Morte

Freguesia de Cambeses
Cerdeiras - Cambeses
4950-105 Monção

Colheita:	Recepção:	Início dos ensaios:	Fim dos ensaios:
09-02-2021	09-02-2021	09-02-2021	10-02-2021

Parâmetros Microbiologicos Método de ensaio / Técnica analítica		Unidades	VP
(4) Contagem de Bactérias Coliformes ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 / Membrana Filtrante	0	ufc/100mL	0
(4) Contagem de Escherichia coli ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 / Membrana Filtrante	0	ufc/100mL	0

Parâmetros Físico-Quimicos Método de ensaio / Técnica analítica		Unidades	VP
(1)(4) Desinfectante Residual (a) Standard Methods 4500 Cl G, 23rd Ed. / Colorimetria	0,29	mg/L Cl2	

Declaração de conformidade:

A amostra cumpre o estabelecido no Anexo I do DL 152/2017 de 7 de dezembro, quanto aos parâmetros analisados

O Responsável da Físico-química: João Magalhães

O Responsável da Microbiologia: Liliana Craveiro:

Data de emissão: 17-02-2021

O Director do Laboratório: Hugo Pimenta do Vale

Dr. Hugo Pimenta do Vale

Notas:

ufc - unidade formadora de colónias
Lq - Limite de quantificação
MP - Microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4x a diluição
NE - Número estimado

VP - Valor Paramétrico; (a) - Ensaio realizado pelo Cliente (Técnico Certificado)

Quando efectuada pelo Laboratório: Colheita realizada pelo Método Interno PQ18 de 04-05-2020 e norma ISO 5667-5:2006 para análise de parâmetros físico-químicos, e pelo Método Interno PQ18 de 04-05-2020 e norma ISO 19458:2006 para a análise de parâmetros microbiológicos.
Quando efectuada pelo Cliente: Colheita fora do âmbito de Acreditação.

(1) Ensaio fora do âmbito de acreditação.
(2) Contratado a fornecedor externo com ensaio acreditado;
(3) Contratado a fornecedor externo com o ensaio não acreditado;
(4) Colheita fora do âmbito da acreditação;
(5) Colheita realizada por fornecedor externo acreditado;
(6) Colheita realizada por fornecedor externo não acreditado;

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados de ensaio referem-se exclusivamente à amostra ensaiada.

Morada: Rua Dr.Aníbal Araújo, 395, Bloco B Loja 4, 4750-109 Arcozelo - Barcelos | Tel: 253 818 610 | Fax: 253 818 612 | Email: geral@pimentadovale.pt | Site: www.pimentadovale.pt